

CNPJ: 75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 5/2020
Processo de Licitação: 8/2020
Data do Processo: 06/02/2020

Folha: 1/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Reitor, ALYSSON FRANTZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 8/2020
- b) Licitação Nr.: 3/2020-DL
- c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
- d) Data Homologação: 12/02/2020
- e) Data da Adjudicação: 12/02/2020 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Contratação de serviço de limpeza e manutenção de ar condicionado.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtdade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	---------------	-------------------	-----------------------	----------------------

(em Reais R\$)

JODERSON MELONI VALERIO - ME (11272)

1	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 22.000 BTU Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuiv. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	6,00	0,0000	180,00	1.080,00
---	---	----	------	--------	--------	----------

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

ALYSSON FRANTZ
REITOR

CNPJ: 75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 5/2020
Processo de Licitação: 8/2020
Data do Processo: 06/02/2020

Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JODERSON MELONI VALERIO - ME (11272)

2	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 24.000 BTU Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuiv. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	3,00	0,0000	180,00	540,00
3	Manutenção de Climatizador de Ar - Cassete 36.000 BTU Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuiv. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	6,00	0,0000	200,00	1.200,00
4	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 30.000 BTU Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuiv. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	2,00	0,0000	180,00	360,00

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

ALYSSON FRANTZ
REITOR

CNPJ: 75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 5/2020
Processo de Licitação: 8/2020
Data do Processo: 06/02/2020

Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JODERSON MELONI VALERIO - ME (11272)

5	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 18.000 BTU Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuiv. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	11,00	0,0000	150,00	1.650,00
6	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 12.000 BTU Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuiv. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	1,00	0,0000	150,00	150,00
7	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 9.000 BTU - Sede Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	1,00	0,0000	150,00	150,00

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

ALYSSON FRANTZ
REITOR

CNPJ: 75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 5/2020
Processo de Licitação: 8/2020
Data do Processo: 06/02/2020

Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JODERSON MELONI VALERIO - ME (11272)

8	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 24.000 BTU - Sede Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema refrigerífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	5,00	0,0000	180,00	900,00
9	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 30.000 BTU - Sede Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema refrigerífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	4,00	0,0000	180,00	720,00
10	Manutenção de Climatizador de Ar - Split 18.000 BTU - Sede Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória. Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade externa, com produtos para combate a bactérias e fungos; Limpeza e higienização dos filtros; Calibragem do sistema refrigerífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento; Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno. O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos: todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos trabalhistas, fiscais e tributários;	UN	4,00	0,0000	150,00	600,00

Total do Fornecedor: 7.350,00

Total Geral: 7.350,00

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

ALYSSON FRANTZ
REITOR

CNPJ: 75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 5/2020
Processo de Licitação: 8/2020
Data do Processo: 06/02/2020

Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.048.3.3.90.39.00.00.00 (16)

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

ALYSSON FRANTZ
REITOR